



MOSTEN 18
9160 LOKEREN
BELGIUM
www.dsplastics.be

PRESTATIEVERKLARING (POD)

Unieke identificatie code : **DSB3300 & RH3000 Septic Tank**

Beoogd gebruik van het product:

NBN EN 12566-1/A1 Kleinschalige waterzuiveringstations tot 50IE
- Deel 1: Geprefabriceerde Septische Putten.

Systeem beoordeling volgens geharmoniseerde norm EN 12566-1.

Test uitgevoerd door :

PIA GMBH: Prüfinstitut für Abwassertechnik NB 1739.
Hergerrather weg
52074 Aachen
Dipl.-Ing Daniel Verschitz
(Testing Engineer)

TEST	RESULT
Water test	Passed
Material	PE (polyethylene)
Structural integrity	Passed
Hydraulic Efficiency	98,41%
Nominal Capacity tests	3m ³

Ondertekend:
DSPLASTICS BV